




E103-W06 产品使用说明书

CC3235SF 2.4G/5.8G 双频 WiFi 串口模块



目录

第 1 章 概述	1
1.1 简介	1
1.2 功能特点	1
1.3 应用场景	2
第 2 章 规格参数	2
2.1 极限参数	2
2.2 工作参数	3
第 3 章 机械尺寸与引脚定义	3
第 4 章 推荐连线图	6
第 5 章 功能说明	7
5.1 工作角色	7
5.1.1 Access Point(AP 模式)	7
5.1.2 Station(STA 模式)	7
5.1.3 WiFi Direct(P2P 模式)	7
5.2 传输模式	7
5.2.1 透传	7
5.2.2 协议传输	8
5.3 服务模式	9
5.3.1 TCP server	9
5.3.2 TCP client	9
5.3.3 UDP	9
5.3.4 MQTT	9
5.3.5 HTTP Client	10
5.3.6 WebSocket	10
5.4 参数配置	10
5.4.1 串口 AT 配置	10
5.4.2 UDP 远程配置	10
5.4.3 基于浏览器的网页配置	11
5.5 状态指示	11
5.6 低功耗	11
5.7 3M 高速连传	11
5.8 心跳包、注册包	11
5.9 MODBUS 协议	11
5.10 静态 IP	12
5.11 引脚恢复出厂参数	12
5.12 扫描附近 AP 信息	12
5.13 默认参数	12
第 6 章 使用教程	14
6.1 基本的 TCP/UDP 数据传输	14
6.1.1 与 PC 端的通信	14
6.1.2 模块之间的通信	22
6.2 网络通信	26
6.2.1 MQTT	26


6.2.2 HTTP Client.....	29
6.2.3 WebSocket.....	30
6.3 参数配置	30
6.3.1 串口 AT 指令配置.....	30
6.3.2 UDP 远程配置.....	31
6.3.3 Web 网页配置.....	31
6.4 MODBUS 使用	32
6.5 静态 IP 使用	33
第 7 章 焊接作业指导	33
7.1 回流焊温度	33
7.2 回流焊曲线图	34
第 8 章 修订历史.....	34
关于我们	35

第 1 章概述

1.1简介

E103-W06 是成都亿佰特基于 TI 第三代 WIFI 芯片 CC3235S 推出的一款高性能、高可靠的双频 WIFI 模块，内置高性能 ARM Cortex-M4 处理器，无线最大发射功率可达+18dBm，硬件封装可兼容原厂 CC3235MODS 、 CC3235MODSF，本公司模块可与之互换。

功能上，模块支持 IEEE802.11 a/b/g/n 标准，可工作在 2.4G 和 5G 两种频段下，模块支持 AP、STA、WIFI Direct（仅 2.4G 频段支持）模式，支持 TCP/UDP/HTTP/MQTT 多种网络传输协议，内嵌 mDNS、DNS-SD、DHCP 服务包，支持个人 WPA2 加密方式，可满足多种高标准高可靠性的无线通信场景，同时具备开机透传、Smartconfig 便捷性配网功能。E103-W06 是真正将简单易用和高可靠、高性能融为一体的工业级 WIFI 模块。



1.2功能特点

- ◆ 支持 IEEE802.11 a/b/g/n 标准
- ◆ 双频 WIFI：可工作在 2.4GHz&5GHz 两种频段
- ◆ 支持 AP、STA、WIFI Direct 3 种工作模式；
- ◆ 支持 WEP/WPA/WPA2 多种 WIFI 安全认证方式；
- ◆ 支持 TCP/UDP/HTTP/MQTT 多种网络通信协议；
- ◆ 支持 TLS/SSL 安全传输方式；
- ◆ 最大支持 4 路 Socket 连接；
- ◆ AP 接入点支持 4 路 STA 设备连接；
- ◆ 支持 mDNS、DNS-SD、DHCP 网络服务包；
- ◆ 支持 WEB 网页参数配置；
- ◆ 支持 NTP 网络时间获取（可上网的前提下）；
- ◆ 支持断线自动重连；
- ◆ 支持高速连传，最高支持串口 3M 波特率连传；
- ◆ 支持多种功耗模式切换；
- ◆ 支持 WIFI 空闲连接（LDPS）；
- ◆ 支持 MQTT 网络协议（阿里云、百度云、OneNet）
- ◆ 支持 WebSocket 连接；
- ◆ 支持 HTTP Client
- ◆ 支持 TCP SERVER/TCP CLIENT、UDP 通信方式；

- ◆ 支持自定义注册包、自定义心跳包功能；
- ◆ 支持套接字分发协议；
- ◆ AT 指令配置；
- ◆ 支持远程指令配置；
- ◆ 支持 Smartconfig 快捷配网；
- ◆ 支持透传多路协议传输和广播传输；
- ◆ 支持引脚恢复默认参数
- ◆ 支持 modebus 协议转换（RTU 和 TCP）
- ◆ 支持静态 IP 地址分配
- ◆ 支持扫描附近 AP 信息

1.3 应用场景

- 医疗和保健

- 多参数病人监护仪
- 心电图(ECG)
- 医院电子床及床控系统
- 远程医疗系统

- 建筑和家庭自动化:

- 暖通空调系统和恒温器
- 视频监控，视频门铃，和低功耗的相机
- 建筑安全系统和电子锁

- 智能电器

- 智能穿戴

- 资产跟踪

- 工厂自动化

- 电网基础设施

第 2 章 规格参数


2.1 极限参数

主要参数	性能		备注
	最小值	最大值	
电源电压 (V)	0	3.6	超过 3.6V 永久烧毁模块
阻塞功率 (dBm)	-	10	近距离使用烧毁概率较小
工作温度 (°C)	-40	+85	工业级

2.2工作参数

主要参数		性能			备注
		最小值	典型值	最大值	
工作电压 (V)		2.3	3.3	3.6	推荐 3.3V 供电
通信电平 (V)			3.3		-
工作温度 (°C)		-40	-	+85	工业级设计
工作频段 (Hz)		2.412G	2.442G	2.472G	支持 2.4G 频段
		5.180G	5.550G	5.825G	支持 5G 频段
功耗	最大发射功率 (dBm)	16	18	18.5	测试 2.412GHz
		16	18	18.5	测试 5.18GHz
	发射电流 (mA)	-	276mA	-	瞬时功耗 (2.412GHz), DSSS 1Mbps
		-	183mA	-	瞬时功耗 (5.18GHz), OFDM 6Mbps
	接收电流 (mA)	-	78mA	-	接收的平均功耗 (2.412GHz)
		-	83mA	-	接收的平均功耗 (5.18GHz)
	休眠电流 (μA)	-	18uA	-	休眠
		-	18uA	-	低功耗深度睡眠 (LPDS)
	WiFi 版本	-	802.11	-	a/b/g/n
	射频接口	-	焊盘	-	焊盘大小 0.81mm*0.81mm, 50Ω 特性阻抗

第 3 章机械尺寸与引脚定义




pad quantity : 63
Weight : 2.1±0.1g
Unit:mm

引脚序号	引脚名称	引脚类型	对应 CC3235S 的引脚序号 Pin No	引脚用途
1	GND	-	-	地线，连接到电源参考地
2	GND	-	-	地线，连接到电源参考地
3	INDICATE	-	1	异常指示，异常：高，正常：低。(CC3235 的 GPIO10)
4	S_LINK	-	2	socket 连接指示，连接：高，断开：低。(CC3235 的 GPIO11)
5	GPIO14	I/O	5	恢复出厂设置引脚，低电平有效。上电时保持低电平持续 3 秒左右。无需再次重启。
6	GPIO15	I/O	6	通用 IO 口
7	GPIO16	I/O	7	通用 IO 口
8	GPIO17	I/O	8	通用 IO 口
9	GPIO12	I/O	3	通用 IO 口
10	GPIO13	I/O	4	WAKEUP 唤醒引脚
11	GPIO22	I/O	15	通用 IO 口
12	JTAG_TDI	I/O	16	JTAG 仿真引脚，JTAG TDI 输入；如果不使用可不连接
13	FLASH_SPI_MISO	I	-	外部串行 FLASH 编程接口：SPI 数据输入
14	FLASH_SPI_nCS_IN	I	-	外部串行 FLASH 编程接口：SPI 片选（低电平有效）
15	FLASH_SPI_CLK	I	-	外部串行 FLASH 编程接口：SPI 时钟
16	GND	-	-	地线，连接到电源参考地
17	FLASH_SPI_MOSI	O	-	外部串行 FLASH 编程接口：SPI 数据输出
18	JTAG_TDO	I/O	17	JTAG 仿真引脚，JTAG TDO 输出；如果不使用可不连接
19	GPIO28	I/O	18	通用 IO 口
20	NC	I/O	-	不连接引脚，用户无须关心

21	JTAG_TCK	I/O	19	JTAG 仿真引脚, JTAG TCK 输入; 如果不使用可不连接; 模块内置 100K 下拉电阻。
22	JTAG_TMS	I/O	20	JTAG 仿真引脚, JTAG TMS 输入; 如果不使用可不连接。
23	SOP2	-	21	SOP2 引脚内置 100K 下拉电阻; 使用时需外置上拉电阻 10K 将引脚电平拉高。
24	SOP1	-	34	SOP1 引脚内置 100K 下拉电阻; 使用时需外置上拉电阻 10K 将引脚电平拉高。
25	GND	-	-	地线, 连接到电源参考地
26	GND	-	-	地线, 连接到电源参考地
27	GND	-	-	地线, 连接到电源参考地
28	GND	-	-	地线, 连接到电源参考地
29	GND	-	-	地线, 连接到电源参考地
30	GND	-	-	地线, 连接到电源参考地
31	RF_ABG	I/O	31	2.4G/5G 射频输入输出
32	GND	-	-	地线, 连接到电源参考地
33	NC	-	-	不连接引脚, 用户无须关心
34	SOP0	-	35	SOP0 引脚内置 100K 下拉电阻; 使用时需外置上拉电阻 10K 将引脚电平拉高。
35	nRESET	I	32	nRESET 引脚内置 100K 上拉电阻至 VBAT_RESET 引脚。注: 在模块内部 VBAT_RESET 是没有连接至 VBAT1 或者 VBAT2。
36	VBAT_RESET	-	-	推荐以下的连接方式: 1. 只有当 nRESET 在所有的操作条件下都将处于一个定义的状态, 将 nRESET 连接到一个开关, 外部控制器, 或主机。此时保持 VBAT_RESET 不连接以节省电力。 2. 如果 nRESET 在所有操作条件下都不能处于定义状态, 需将 VBAT RESET 连接到模块主电源 (VBAT1 和 VBAT2)。由于内部的上拉电阻, 泄漏电流预计为 (3.3 V / 100 k Ω) mA。
37	VBAT1	Power	37, 39	模块电源正参考, 电压范围 2.3 V 到 3.6 V。注: 模块内部未与 VBAT2 连接, 使用时需与 Pin 40 VBAT2 短接; 详见第四章推荐连接图。
38	GND	-	-	地线, 连接到电源参考地
39	NC	-	-	不连接引脚, 用户无须关心
40	VBAT2	Power	10, 44, 54	模块电源正参考, 电压范围 2.3 V 到 3.6 V。注: 模块内部未与 VBAT1 连接, 使用时需与 Pin 37 VBAT1 短接; 详见第四章推荐连接图。
41	NC	-	-	不连接引脚, 用户无须关心
42	GPIO30	I/O	53	通用 IO 口
43	GND	-	-	地线, 连接到电源参考地
44	GPIO0	I/O	50	通用 IO 口
45	NC	-	-	不连接引脚, 用户无须关心
46	TXD	-	55	TTL 串口输出, 连接到外部 RXD 输入引脚(CC3235 的 GPIO1)
47	RXD	-	57	TTL 串口输入, 连接到外部 TXD 输出引脚(CC3235 的 GPIO2)
48	GPIO3	I/O	58	通用 IO 口
49	GPIO4	I/O	59	通用 IO 口
50	GPIO5	I/O	60	通用 IO 口
51	GPIO6	I/O	61	通用 IO 口
52	GPIO7	I/O	62	通用 IO 口
53	GPIO8	I/O	63	通用 IO 口
54	W_LINK	-	64	wifi 连接指示, 连接: 高, 断开: 低。(CC3235 的 GPIO9)
55	GND	-	-	地线, 连接到电源参考地
56	GND	-	-	地线, 连接到电源参考地

57	GND	-	-	地线，连接到电源参考地
58	GND	-	-	地线，连接到电源参考地
59	GND	-	-	地线，连接到电源参考地
60	GND	-	-	地线，连接到电源参考地
61	GND	-	-	地线，连接到电源参考地
62	GND	-	-	地线，连接到电源参考地
63	GND	-	-	地线，连接到电源参考地

第 4 章推荐连线图



注意：

- 1、 供电电源必须保证在 2.3V~3.6V,为保证模块稳定工作,建议外部选择供电能力大于 500mA 的 LDO 供电。
- 2、 模块内部 Pin 40 VBAT2 与 Pin37 VBAT1 未连接,使用时需与 Pin 37 VBAT1 短接。
- 3、 E103-W06 的 RXD/TXD 分别接到外部 MCU 的 MCU_TXD/MCU_RXD。
- 4、 nRESET 引脚已内置 100K 上拉电阻至 VBAT_RESET 引脚。注：在模块内部 VBAT_RESET 是没有连接至 VBAT1 或者 VBAT2。在模块工作时需要将 VBAT_RESET 连接至 VBAT1 或者 VBAT2，否则不能正常工作。若在低功耗期间需要更低的整体功耗可以将 VBAT_RESET 断开，工作的时候再连接到 NBAT1 或者 VBAT2。
- 5、 若需要使用本模块的数据传输功能，在上电时需要 SOP1 引脚接入 10K 上拉电阻，SOP0,SOP2 接下拉电阻（模块内部已经将 SOP0,SOP2 接入下拉，所以此处不做处理）。否则不能正常工作。
- 6、 若需要进行二次开发，SOP0、SOP1、SOP2 引脚的连接方式请参考 CC3235SF 的相关开发手册，自行选择模式。

第 5 章功能说明

本模块的工作模式分为三个层次：工作角色；传输模式；服务类别。从 WiFi 层的角色来说可以分为 Access Point 即通常所说的 AP 接入点,Station 即通常所说的站点,WiFi-Direct 又叫 P2P 或者 WiFi 直连；从传输模式上来说又分为了单模透传和协议传输；从服务类别来说分为 TCP Server, TCP Client, UDP, MQTT, HTTP client。

5.1 工作角色

工作角色是基于 WiFi 物理层的角度来定义的。

5.1.1 Access Point(AP 模式)

Access Point 简称 AP 模式，类似于路由器，允许无线设备连入，并建立基于 TCP/IP 的 server、client、UDP 通信。此模式下支持连接 4 个 station，最大支持 4 路 Tcp socket 传输。指令 AT+MODE=1,x,x 设置第一位为：1，来配置模块工作在 AP 角色。

5.1.2 Station(STA 模式)

Station 模式简称 STA，此角色下模块不提供连接，只能连接到 Access Point 或者路由器上，本模块在 Station 角色下的支持 TCP server, TCP client, UDP, 最大支持 4 路 socket。也支持 MQTT, WebSocket, HTTP client。指令 AT+MODE=2,x,x 设置第一位为：2，来配置模块工作在 STA 角色。

5.1.3 WiFi Direct(P2P 模式)

WiFi Direct 模式是一种无需经过路由而直接建立点对点的一种连接方式，又叫 **P2P**，类似于蓝牙但是传输速率明显高于蓝牙。指令 AT+MODE=3,x,x 设置第一位为：3，来配置模块工作在 WiFi Direct 模式下。

在 P2P 模式下有两种角色：Client；GroupOwner。

5.2 传输模式

准确来说传输模式是指模块在 TCP/IP 协议下支持的 socket 数量，当仅支持一路 socket 的时候我们把它定义为单模透传，当支持多路的时候我们把它定义为协议传输。需要注意的是传输模式参数对 WiFi-Direct 不生效。

5.2.1 透传

透传是指当仅支持一路 socket 的时候，无论是从串口、还是从网络端来的数据都直接发送，不带任何格式。指令 AT+MODE=x.1,x 设置第二位为 1 来配置模块工作在透传模式下。

5.2.2 协议传输

当支持多路 socket 的时候，为了区分数据的来源和去向，我们把它定义为协议传输，协议传输包含指定发送和广播发送。

5.2.2.1指定发送

指定发送是指输入串口的数据包中包含唯一的 socked ID 标号，模块根据此 ID 号将数据传输到对应的 socket 连接。

固定头	Socket ID	数据
3 Byte	1Byte	N Byte

固定头： 0xAA 0xFE 0x55

Socket ID：

0x00,代表发现 Socket 0 链路

0x01,代表发现 Socket 1 链路

0x02,代表发现 Socket 2 链路

0x03,代表发现 Socket 3 链路

数据： Application Payload

例如：AA FE 55 00 AA BB CC 在协议传输模式下，通过串口向 Socket 0 发送 AA BB CC

5.2.2.2广播发送

当 Socket ID 为 0xff 时，表示广播，若建立起 4 路连接，则即将数据同时发送到 4 路 socket，否则将数据发送到已经建立好的连接上。

5.2.2.3协议接收

固定头	Socket ID	长度	数据
3 Byte	1Byte	2Byte	N Byte

固定头：

0xAA 0xFE 0x55

Socket ID：

0x00,代表发现 Socket 0 链路

0x01,代表发现 Socket 1 链路

0x02,代表发现 Socket 2 链路

0x03,代表发现 Socket 3 链路

长度：

应用数据实际长度值，范围：0~1000

数据：

Application Payload

例如: AA FE 55 00 00 03 11 22 33 在协议模式下, 从 Socket0 接收到的 3 字节数据, 内容为: 0x11 0x22 0x33
使用指令 AT+MODE=x,2,x 设置第二位来配置模块工作在协议传输模式下。

5.3 服务模式

服务模式是指模块支持的网络协议以及在网络协议下的模块的角色, 即常说的 server (服务器) 和 client (客户端), 在这里将 UDP, MQTT, HTTP client, WebSocket 等都归入到此模式下。需要注意的是服务模式对 WiFi-Direct(P2P)角色没有影响。服务模式包含以下内容。

5.3.1 TCP server

让模块作为 TCP 服务器工作。使用指令: AT+MODE=x,x,1 设置第三位来配置模块工作在 TCP server 模式。

5.3.2 TCP client

让模块作为 TCP 客户端工作。使用指令: AT+MODE=x,x,2 设置第三位来配置模块工作在 TCP client 模式。

5.3.3 UDP

UDP 模式下不区分服务器和客户端, 使用指令: AT+MODE=x,x,3 设置第三位来配置模块工作在 UDP 模式。此外在 UDP 模式下也没有连接这个概念所以在状态指示中也不会操作 S_LINK 引脚。

5.3.4 MQTT

模块在 MQTT 模式下, 支持阿里云、百度云、OneNet 等物联网平台。将在平台创建的服务参数入到模块即可进行通信。

5.3.4.1 阿里云

基于阿里云平台的网络通信, 需要登录阿里云获取相关参数, 主要包含产品秘钥、设备名称、客户端 ID 等信息, 详见第七章阿里云配置教程。

5.3.4.2 百度云

基于百度云平台的网络通信, 需要登录百度云获取相关参数, 主要包含设备名、用户名、密码等信心, 详见第七章百度云配置教程。

5.3.4.3 Onenet

基于 OneNet 云平台的网络通信，需要登录 OneNet 获取相关参数，主要包含设备 ID、产品 ID、权鉴信息等，详见第七章 OneNet 配置教程。

5.3.5 HTTP Client

使用该功能时，只需要配置好对应的服务器资源符 URL，启动一次触发请求即可获取到服务器响应的资源，无需关心复杂的 HTTP 协议层，详见第七章 HTTP Client 配置教程。

5.3.6 WebSocket

传统的 HTTP 传输协议都是基于访问、响应式的，这种方式，服务器永远都是被动的，无法适用网页客户端与 WEB 服务器频繁交互的应用，适用 WebSocket 功能可以让 E103-W06 模块的通过串口跟网页进行实时交互，省掉多次交互过程中的 HTTP 客户端发起的 GET、POST 请求过程，提高了响应速度，且模块端可以主动的向网页推送数据。详见第七章 WebSocket 配置教程。

5.4 参数配置

参数配置有 3 种方式：基于串口的 AT 指令配置、基于 UDP 的远程 AT 配置、基于浏览器的网页配置。详细操作见第六章 AT 指令说明以及第七章使用教程。

5.4.1 串口 AT 配置

需要使用串口 AT 指令配置参数时，首先发送“+++”进入到 AT 模式，然后根据第六章的 AT 指令进行操作，配置完成后部分指令立即生效，部分指令重启生效，根据 AT 指令章节说明为准。若需退出 AT 模式，发送指令：AT+EXAT。任何时候发送“+++”指令都会进入 AT 模式。但是 AT+EXAT 只能在 AT 模式使用，否则作为传输数据。

具体 AT 指令请查看《E103-W06 AT 指令手册》

5.4.2 UDP 远程配置

UDP 远程配置是在同一个网络下，使用网络调试工具，进行的参数配置，也可以叫做空中配置。有两种方式可以进入到远程配置：模块在 AP 模式下 PC 连接到模块；模块在 STA 模式下，PC 和模块连接到同一个路由器上。模块会一直监听一个固定的 UDP 端口 8009，当模块和终端处于同一个网络时，设置对应的 IP 和端口就可以进行参数配置了。远程配置必须是在 AP 模式或者 STA 模式下，已经建立好网络连接后才可进行。P2P 模式不支持该功能。

5.4.3 基于浏览器的网页配置

网页配置必须保证 PC 和模块处于同一个局域网中，有两种方式进入到网页配置：模块在 AP 模式下 PC 连接到模块；模块在 STA 模式下，PC 和模块共同连接到一个路由器上。PC 通过浏览器访问模块的 IP 地址，访问静态网页进行参数配置。

自 7270-0-13 之后的版本，可在右上角切换为英文配置界面。

5.5 状态指示

状态指示是通过串口打印或者引脚输出电平状态来显示模块的工作状态。

串口指示：进入 AT 指令时打印“enter AT mode”，退出 AT 指令打印“break AT mode”，AT 指令错误打印“ERR=x”，AT 指令正确则返回设置值。

引脚指示包括 WiFi 连接状态指示和 socket 连接状态指示和模块异常指示。当 WiFi 建立连接后 W_LINK 引脚输出高电平，若断开连接则 W_LINK 输出低电平。当建立 socket 连接后，S_LINK 输出高电平，若断开连接 S_LINK 输出低电平。

模块正常工作情况下 INDICATE 引脚保持低电平。若模块出现异常 INDICATE 引脚输出高电平，此时需要将模块重启。

5.6 低功耗

模块的低功耗使通过指令操作，使模块进入休眠状态，进入休眠以后可以通过引脚唤醒，唤醒方式是给 WAKEUP 引脚（即 GPIO_13）一个大于 200ms 的上升沿，或者是串口接收到数据。

5.7 3M 高速连传

关于高速连传需要注意如下问题：

- 1、串口芯片必须是能支持到 3M 波特率的型号，本公司测试底板使用 CP2102 系列
- 2、串口助手软件必须是能支持到 3M 波特率的，本公司测试使用软件是 XCOM2.6
- 3、模块与 PC 的连接尽量不要经过 USB 转换器，直接连接到 PC 的 USB3.0 的端口，否则很容易出现丢包

5.8 心跳包、注册包

心跳包注册包是在 TCP client 模式下才有的功能，本模块支持自定义的心跳包数据、注册包数据内容。

5.9 Modbus 协议

本模块支持 Modbus 协议，可以实现 RTU 和 TCP 的自由转换。在使用时只需要将数据从串口传入，本模块会自动识别并将其转换为符合 Modbus 规范的数据，上传到网络端。或者将接收到的网络端数据转换为符合 Modbus 规范的数据从串口输出。

需要注意：

- 1、本模块支持的 Modbus 仅仅是针对数据转换，不支持实际的功能操作，若需要使用本部分功能请配合实际的 PLC 设备。
- 2、若开启 Modbus 功能，协议传输失效，即协议传输不再是带有固定格式的数据，都将转换为符合 modbus 协议标准的数据。
- 3、只有 TCP server、TCP client、UDP、MQTT、WebSocket 以及 P2P 模式支持 Modbus 协议，HTTP client 是不支持的，原因是因为 HTTP client 是短连接的通信方式，服务器不能主动发起数据交流。

5.10 静态 IP

在 STA 模式下可以支持设置静态 IP，便于实现固定 IP 的通信。需要注意的是静态 IP 地址必须要与目标路由器或者目标 AP 在同一个网段内，否则会导致不能分配 IP 而无法正常工作。比如目标 AP 地址为 10.123.45.1，那么静态 IP 地址必须设置为 10.123.45.x。否则不能正常分配 IP 地址，模块无法工作。静态 IP 相关参数只能在 STA 模式下设置或者查询，其他模式不支持对应的 AT 指令。

5.11 引脚恢复出厂参数

本模块仅在上电时的 3 秒钟内会主动检测 GPIO14 脚的电平状态，若为低则会将参数恢复为出厂默认参数。在使用时无需重启，恢复参数成功后 GPIO14 脚将被置为低电平。

5.12 扫描附近 AP 信息

当本模块工作在 STA 模式下时，可以使用 AT 指令来扫描附近的 AP 信息，若存在则将 AP 信息通过串口打印出来，格式如下：

固定头	SSID	MAC(BSSID)	channel	rssi
+scan:	最大 32 字节	17 字节	最大 3 字节	最大 3 字节
+scan:	TEST_ZW	14:AD:CA:AA:91:D6	4	-69

- 1、扫描附近 AP 只能在 STA 模式下、连接方式为手动连接，且未建立 wifi 连接时才生效，否则会返回 ERR=-5，表示此状态下不支持此操作。
- 2、每个参数以逗号 ‘,’ 分隔，以回车换行（\r\n）结束。MAC 地址(BSSID)之间以分号 ‘:’ 分隔
- 3、扫描 5G 频段的 AP 需要使能 5G，否则模块只能扫描到 2.4G 频段的 AP 信息。5G 和 2.4G 的差异在信道上，2.4G 的信道为[1,13]，大于 13 的都是 5G 信道。
- 4、单次最大能扫描 30 个 AP 信息。

5.13 默认参数

参数类别	参数名称	参数值	相关指令
串口	波特率	115200	AT+UART
	数位	8	
	停止位	1	
	奇偶校验	无	

	串口超时		40 (ms)	
	串口帧长度		1000	
射频参数	工作频率		2.4G	AT+RADIO
	信道		1	
	发射功率等级		0	
	CountryCode		CN	
AP 角色 SSID 参数	SSID		E103-W06-V1.0	AT+SSID
	是否隐藏 SSID		0 (否)	
	加密类型		2 (WPA2)	
	密码		12345678	
工作模式	工作角色		1	AT+MODE
	传输模式		1	
	服务模式		1	
网络 IP 地址	IP 地址		10.145.45.1	AT+NETIP
	子网掩码		255.255.255.0	
	网关地址		10.145.45.1	
	服务器地址		10.145.45.1	
P2P 连接参数	P2P 扫描间隔		20	AT+P2PDEVINFO
	P2P 角色		0 (client)	
	P2P 本地名称		E103-W06WiFiDirectClient	
	P2P 目标名称		E103-W06WiFiDirectGo	
P2P socket	P2P 端口		4001	AT+P2PSOCKET
	P2P 地址		10.145.45.1	
STA 连接参数	目标 SSID		E103-W06	AT+STACON
	加密类型		2	
	密码		ebytw06	
	连接类型		1	AT+CONTYPE
本地 socket 参数	本地端口		4001	AT+SVRPORTIP
	本地 IP		10.145.45.1	
远程 socket 参数	Socket1	端口	4001	AT+SOCKET
		IP	10.145.45.2	
	Socket2	端口	4002	
		IP	10.145.45.2	
	Socket3	端口	4003	
		IP	10.145.45.2	
	Socket4	端口	4004	
		IP	10.145.45.2	
心跳参数	4 路 socket 相同	心跳类型	0 (关闭)	AT+HEARTBT
		心跳超时	5 (单位: 秒)	
		心跳数据类型	1 (字符串)	
		心跳数据	CDEBYTE-E103-W06-STRHT	
注册包参数	4 路	注册包类型	0 (关闭)	AT+REGISTER

	socket 相同	注册包数据类型	1（字符串）	
		注册包数据	CDEBYTE-REGISTER-PACK-STR	
NTP 时间	NTP 时区偏移		480（单位：分）北京时间	AT+NTPTIME
Modbus	Modbus 使能		0（关闭 Modbus）	AT+MODBUS
静态 IP	IP 地址		10.145.45.2	AT+IPSTATIC
	子网掩码		255.255.255.0	
	网关地址		10.145.45.1	
	服务器地址		10.145.45.1	

第 6 章使用教程

本模块的功能繁多，在使用之前需要配置相关参数，然后才能正常的工作。

在以下的使用教程中，加*的是必须执行的操作，其他模式使用时请根据自己的需求设置。具体的 AT 指令说明请参考第六章。

6.1基本的 TCP/UDP 数据传输

为什么叫做基本的 TCP/UDP 数据传输，因为这种数据传输是基于 TCP/IP 协议下的传输层进行的，是最基本的数据传输层，在这一层的数据没有像 MQTT、HTTP 等协议进行复杂的网络封包。关于这块的详细说明请自行学习。

无论是 AP 角色还是 STA 角色都是支持数据传输的，前提是必选保证模块和目标都在同一个局域网下。只是在 AP 模式和 STA 模式是有一些不同的，比如 AP 模式支持多连接协议传输。AP 模式下不需要提前设置远程 IP 地址等。本使用教程是基于串口的 AT 指令来进行的，每一步操作中带*的是必要操作，不带*的是非必要操作可以省略。打开串口调试助手后，操作。

数据传输又分为：与 PC 的数据传输、与模块的数据传输。

6.1.1 与 PC 端的通信

6.1.1.1 AP 角色下与 PC 的 TCP server 通信

这里只是做一个示例，TCP 模式下的另外两种通信也参考此实例（TCP server,UDP），通过 AT+MODE 指令设置不同的模式即可。

1、*设置模块角色：AP、传输模式：透传、服务模式：TCP server；

AT+MODE=1,1,1

2、配置 SSID 相关参数（SSID 俗称 WiFi 名称）：

AT+SSID=0,E103-W06-TEST,2,12345678。

3、设置工作频率：

AT+RADIO=1,36,0,0,CN

4、设置 IP 地址:


AT+NETIP=192.168.1.111,255.255.255.0,192.168.1.31,192.168.1.31

5、设置端口号:

AT+SVRPORTIP=4001



6、*在配置完参数后，重启模块，在 PC 端找到第二步设置的 SSID(WiFi 热点名称)叫做 E103-W06-TEST 的 WiFi，输入秘密连接




7、*连接成功后查询本地 IP、本地端口:

AT+ SVRPORTIP?


得到返回如下: AT+SVRPORTIP=4001,192.168.1.111



8、*打开 TCP 调试助手，因为模块是服务器，所以这里创建客户端，将步骤 7 中对应的 IP、端口输入信息，如图：



9、*通信，在通信之前需要注意若模块处于 AT 模式，需要退出 AT 指令，AT+EXAT



至此基于 AP 模式的数据传输完成。

其他的传输模式、服务模式基于此自行设置。

6.1.1.2 STA 角色与 PC 的 TCP client 通信


模块在 STA 角色下要实现与 PC 通信需要保证 PC 和 MO 块处于同一局域网。这里以手机热点的方式作为教程，也可以使用路由器。STA 的另外两种 TCP server,UDP 也参考此流程，通过 AT+MODE 指令设置不同的模式即可。

1、*打开手机热点，PC 连接上热点，找到热点分配给 PC 的 IP 地址，此步骤非常重要，IP 地址不正确将无法进行通信。（也可以连接到路由器）

IP地址

192.168.43.64

2、*打开 TCP 调试助手，创建 TCP Server 服务器，将第二步设置的端口号输入，启动服务器：



3、*设置通信端口、IP 地址（此步骤非常重要，IP 地址不正确将无法通信），参考指令：配置、读取 SOCKET 端口、IP 地址：

AT+SOCKET=0,4001,192.168.43.64

4、*设置模块角色：STA，传输模式：透传，服务模式：client 客户端


AT+MODE=2,1,2

5、*设置连接目标参数，这里的参数就是第一步设置的热点名称，密码和加密方式：


AT+STACON=ebytw06,2,12345678

6、*设置连接方式（连接分为了手动、自动、smartconfig），这里选择自动连接：

AT+CONTYPE=1



7、重启模块，等待模块连接上热点和 Tcp Server 服务器后进行数据传输



至此，STA 角色下与 PC 通信已经建立完成。

说明：某些手机可能由于自身技术的原因，没有数据转发功能，需要注意。

6.1.1.3AP 角色下的 UDP 协议传输

本实例将在 AP 模式下演示协议传输。

1、*设置角色：AP，传输模式：协议传输，服务类型：UDP

AT+MODE=1,2,3

2、*设置本地端口号

AT+ SVRPORTIP=4001

3、*设置 UDP 通信列表，此步骤是为了区分 UDP 数据来源，可以设置 4 组。


AT+SOCKET=0,4001,10.145.45.2

AT+SOCKET=1,4002,10.145.45.2

AT+SOCKET=2,4003,10.145.45.2


AT+SOCKET=3,4004,10.145.45.2

这里仅仅是做演示，实际值根据需要自行设置。




4、*重启模块，使用 PC 连接到模块


5、*打开 UDP 助手建立 UDP 通信



5、*通信，因为是协议传输，所以在模块端发送数据的时候需要按照协议传输格式输入数据，详见协议传输。而PC端不需要加格式，但是模块在收到PC端的数据后会按照协议格式打印出数据。
模块发送：




模块接收：



至此，关于模块与 PC 端的通信就完成了，AP 和 STA 两种角色都支持 TCP server、TCP Client、UDP，具体的组合方式可以按照这三个教程去配合使用。

需要注意的是若接收到的数据的源地址和端口不在第三步设置的参数中，则串口吐出的编号是 0xff 表示未识别的数据源。



6.1.2 模块之间的通信

本产品模块与模块之间的通信有三种方式：基于 AP-STA 的通信；STA-STA 的通信；这两种通信方式都是一个模块作为 TCP server 另一个模块作为 TCP client，唯一的区别是 STA-STA 方式需要将两个模块连接到外部路由器。基于 WiFi-Direct 的 P2P 模式的通信。

6.1.2.1 模块间的 AP-STA 的 TCP 通信

- 1、*设置工作模式，将模块 A 设置为 AP 角色，模块 B 设置为 STA 角色。特别需要注意的在 TCP 模式下，是不能将模块的服务模式设置成一样，也就是说两个模块一个是 TCP Server 另外一个就必须是 TCP Client，否则无法正常建立连接通信。关于信道和频率的设置，因为模块是双频 2.4G 和 5.8G，所以还需要保证两个模块的频率是一致的。


AP 配置：

模式：AT+MODE=1,1,1

SSID：AT+SSID=0,E103-W06,2,12345678

获取本地 IP：AT+SVRPORTIP?(这里一定要执行此操作，然后将参数传入 STA 中，否则不能通信)

返回值见图。



STA 配置：

模式：AT+MODE=2,1,2

目标：AT+STACON=E103-W06,2,12345678

设置远程 IP、端口，这里将 AP 配置中获取的本地 IP 作为 STA 的远程 IP 传入：

AT+SOCKET=0,4001,101.145.45.1

配置完成后重启模块，等待连接完成，即可发送数据了。

需要特别注意的是：在启动 STA 之前一定传入与之连接的 AP 的 IP 地址。否则不能建立正常的网络连接。若此时 AP 开启协议传输模式，那么可以支持连接 4 个 STA，剩余 STA 的配置方式与此相同。

STA-STA 通信，需要将两个模块连接到同一个路由器，这里以目标 AP 的 SSID 为 E103-W06 演示。

STA1 配置过程

模式：AT+MODE=2,1,1

目标：AT+STACON=E103-W06,2,12345678

配置本地端口：AT+SVRPORTIP=4001

获取 IP 地址：AT+SVRPORTIP? 得到返回：AT+SVRPORTIP=4001,192.168.0.189

STA2 配置过程：

模式：AT+MODE=2,1,2

目标：AT+STACON=E103-W06,2,12345678

设置远程 IP、端口，这里将 STA1 获取到的 IP 和端口传入：

AT+SOCKET=0,4001,192.168.0.189

重启模块等待连接完成即可进行通信。

6.1.2.2 模块间的 UDP 通信

UDP 是一种不建立连接的通信，核心是 IP 地址和端口。此方式通信一个作为 AP 另一个作为 STA。

1、配置 AP 模块：


设置模式：AT+MODE=1,1,3

设置 SSID：AT+SSID=0,E103-W06,2,12345678

设置本地端口：AT+SVRPORTIP=4001

获取本地端口本地 IP：AT+SVRPORTIP?。得到返回：AT+SVRPORTIP=4001,10.145.45.1

设置远程端口设置远程 IP：AT+SOCKET=0,4002,10.145.45.2



2、配置 STA 模块：


设置模式：AT+MODE=2,1,3

设置目标 SSID：AT+STACON=E103-W06,2,12345678


设置连接方式：AT+CONTYPE=1

设置本地端口：AT+SVRPORTIP=4002（注意此处的本地端口就是上一步的远程端口）

设置远程端口远程 IP：AT+SOCKET=0,4001,10.145.45.1（此处的远程端口 IP 就是上一步的本地端口 IP）



3、*重启模块，等待连接，进行通信。



6.1.2.3 WiFi-Direct 的 P2P 通信

WiFi-Direct 是一种点对点的连接，在使用时配置过程如下。

1、*首先配置到 P2P 模式，两个模块同时发送 AT 指令：AT+MODE=3,1,1

2、*然后选择其中一个模块配置为 GroupOwner，发送指令设置连接参数（指令说明见配置、读取 WiFi-Direct(P2P) 连接参数）：

AT+P2PDEVINFO=20,1,E103-W06WiFiDirectGo,E103-W06WiFiDirectClient

1、查询 socket 本地端口及 IP 地址(或者)：

AT+P2PSOCKET?




4、*最后配置另外一个模块为 Client,发送指令设置连接参数：

AT+P2PDEVINFO=30,0,E103-W06WiFiDirectClient,E103-W06WiFiDirectGo


5、*配置远程端口和地址，将上一步查询到的 GroupOwner 的 IP 地址和端口设置到 Client（此部的 IP 地址和端

口一定要是查询 GroupOwner 后得到的，否则不能建立通信)

AT+SVRPORTIP=4001,10.145.45.1



6、*重启等待建立连接后即可通信



6.2网络通信

网络通信是基于 STA 角色下，与各种云平台的通信，包含基于 MQTT 的阿里云、百度云、OneNet；HTTP server 以及 WebSocket。

6.2.1 MQTT

在 MQTT 下支持三种传输，阿里云、百度云、OneNet。

配置过程如下，根据自己使用的平台，去注册获取相关参数，最后添加在网页窗口中，也可以使用 AT 指令进行

配置。

特别说明：对于自建的 mqtt 服务器的用户，使用本模块接入，可以选择百度云或者 onenet，将对应参数填入即可。

自建 mqtt 服务器在使用百度云时，设备名既是 Client ID，用户名密码对应。在使用 onenet 时，设备 ID 既是 Client ID，产品 ID 是用户名，权鉴信息是密码。

6.2.1.1 阿里云

- 1、登录 web 页面，在模式设置菜单，将工作角色选择为 Station，服务模式选择 MQTT，保存设置。
- 2、在参数设置菜单，选择阿里云。
- 3、产品密钥：在阿里云物联网平台控制台，创建产品和设备，可以获得产品密钥。如：A1Ve0iJW6z1
- 4、设备名称：添加设备时输入的设备名称。注：只能输入数字英文，输入长度不能超过 10 个字节
- 5、客户端 ID：用户自定义输入。注：只能输入数字英文，输入长度不能超过 12 个字节
- 6、设备密钥：在阿里云物联网平台控制台，创建产品和设备，可以获得设备密钥。如：AHlmNjuaMCGJ1bFoJc4EZMZmHSUhZSEQ
- 7、地址：接入阿里物联网的域名。如：A1Ve0iJW6z1.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com
- 8、端口：阿里物联网端口。如：1883
- 9、订阅主题：如：/A1Ve0iJW6z1/MQTT_TEST/user/get
- 10、发布主题：如：/A1Ve0iJW6z1/MQTT_TEST/user/update
- 11、订阅发布消息等级：Qos:0 、Qos:1 、Qos:2



6.2.1.2 百度云

- 1、登录 web 页面，在模式设置菜单，将工作角色选择为 Station，服务模式选择 MQTT，保存设置。
- 2、在参数设置菜单，选择百度云。
- 3、设备名：新建物影子时输入的名称。注：只能输入数字英文，输入长度不能超过 15 个字节
- 4、用户名：物影子连接配置中的 name。如：Un2d6cs/E810MQTT

- 5、密钥：物影子连接配置中的 key。如：s9mMzByp4Mpryphq
- 6、地址：接入百度物联网的域名。如：Un2d6cs.mqtt.iot.gz.baidubce.com
- 7、端口：百度物联网端口。如：1883
- 8、订阅主题：如：\$baidu/iot/general/get
- 9、发布主题：如：\$baidu/iot/general/update
- 10、订阅发布消息等级：Qos:0 、Qos:1 、Qos:2



6.2.1.3 OneNet

- 1、登录 web 页面，在模式设置菜单，将工作角色选择为 Station，服务模式选择 MQTT，保存设置。
- 2、重新登录 web 页面，在参数设置菜单，选择 ONENET。注：onenet 创建产品选择多协议接入。
- 3、设备 ID：如：511986588
- 4、产品 ID：如：286258
- 5、权签信息：创建设备时自定义输入。如：ebyte
- 6、地址：接入 ONENET 物联网的域名。如：mqtt.heclouds.com
- 7、端口：ONENET 物联网端口。如：6002
- 8、订阅主题：如：iot/general/get
- 9、发布主题：如：iot/general/update
- 10、订阅发布消息等级：Qos:0 、Qos:1 、Qos:2



6.2.2 HTTP Client

- 1、登录 web 页面，在模式设置菜单，将工作角色选择为 Station，服务模式选择 HTTP Client，保存设置。
- 2、重新登录 web 页面，在参数设置菜单，填入 HTTP 服务器地址。
- 3、填入 HTTP 服务器端口号。
- 4、请求方式可以选择 post 或者 get。
- 5、输出方式选择全部输出，服务器回复的内容全部通过串口输出，选择有效输出，串口只输出有效数据。
- 6、输入报头 URL 路径。
- 7、用户自定义输入协议头，多条直接要加\r\n 最后一个不添加。



如果用户是通过 GET 传递参数，下面详解说明 GET 使用方法。如下：

GET /request/login.do?name=test&userpwd=123456 HTTP/1.1

Host: 192.168.4.10:8080

其中 /request/login.do? 是报头路径 URL 中设置的内容（注意在 URL 后面要添加？），name=test&userpwd=123456 是模块串口接收到的数据。192.168.4.10:8080 是 HTTP 服务器地址和端口。

自定义协议头：默认是 Connection: keep-alive，用户可以修改，如果需要多个在命令之间添加\r\n，最后一个不添加。

如果用户是通过 POST 传递参数，下面详细说明 POST 使用方法。如下：

POST /request/login.do HTTP/1.1

Host: 192.168.4.10:8080

（该处是空行，不能删除，最后发布括号内容要删除，空行保留）

username=test&userpwd=123456

其中/request/login.do 是报头路径 URL 中设置的内容，name=test&userpwd=123456 是模块串口接收到的数据。192.168.4.10:8080 是 HTTP 服务器地址和端口。

自定义协议头：默认是 Connection: keep-alive，用户可以修改，如果需要多个在命令之间添加\r\n，最后一个不添加。

6.2.3 WebSocket


- 1、登录 web 页面，在模式设置菜单，将工作角色选择为 Station，服务模式选择 websocket，保存设置
- 2、在参数设置菜单，配置所需参数。



6.3 参数配置

6.3.1 串口 AT 指令配置


串口 AT 指令配置，直接打开串口调试助手，设置好对应的波特率、数据位等。



根据第六章的 AT 指令进行配置，需要注意指令必须遵循规范。


6.3.2 UDP 远程配置

远程配置时需要保证模块和 PC 处于同一局域网内，配置方式见与 PC 端的通信（要么使模块处于 AP 模式,PC 连接至模块，要么使模块处于 STA 模式与 PC 连接至同一个路由器）获取到 IP 地址后，直接输入 IP 地址和 UDP 端口号 8009 即可(此端口号是固定值不支持更改)。远程配置本质上也是 AT 指令操作，具体指令见 [AT 指令](#)。下图分别是基于 AP 模式和 STA 模式的远程配置。




6.3.3 Web 网页配置

网页配置时同样需要保证模块和 PC 在同一个局域网内，找到模块对应的 IP 地址，在浏览器上输入此 IP 地址，这里的 10.145.45.1 仅仅是做演示使用的 IP 地址，具体的 IP 地址请使用指令：AT+SVRPORTIP?进行查询查询，输入正确的 IP 进入配置界面。IP 地址根据模块反馈结果设置，其他参数根据自身需求设置。



6.4 Modbus 使用

按照上述章节设好工作参数后进入 AT 指令，开启 modbus 协议：AT+MODBUS=1。建立连接后进行通信



本模块的 Modbus 协议仅支持数据转换及传输，若有需要请结合实际的控件进行操作。

6.5 静态 IP 使用


- 1、将模块设置为 STA 客户端模式。AT+MODE=2,1,2
- 2、设置静态 IP 相关参数。AT+IPSTATIC=1,10.145.45.9,255.255.255.0,10.145.45.1,10.145.45.1
- 3、按照第 6.1.2.1 章节所示，设置好目标 AP，socket 端口和地址。重启模块建立连接进行通信。

第 7 章 焊接作业指导

7.1 回流焊温度

回流焊曲线特征		有铅工艺组装	无铅工艺组装
预热/保温	最低温度 (T _{smin})	100℃	150℃
	最高温度 (T _{smax})	150℃	200℃
	时间 (T _{smin} ~T _{smin})	60-120 秒	60-120 秒
升温斜率 (T _L ~T _p)		3℃/秒，最大值	3℃/秒，最大值
液相温度 (T _L)		183℃	217℃
T _L 以上保持时间		60~90 秒	60~90 秒
封装体峰值温度 T _p		用户不能超过产品“潮湿敏感度”标签标注的温度。	用户不能超过产品“潮湿敏感度”标签标注的温度。
在指定分级温度 (T _c) 5℃ 以内的时间 (T _p) ,见下图		20 秒	30 秒
降温斜率 (T _p ~T _L)		6℃/秒，最大值	6℃/秒，最大值
室温到峰值温度的时间		6 分钟，最长	8 分钟，最长
※温度曲线的峰值温度 (T _p) 容差定义是用户的上限			

7.2 回流焊曲线图



第 8 章修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2020.10.14	初始版本	luo
1.2	2020.12.03	内容更改	Ren
1.3	2021.04.09	产品升级	Ren
1.4	2022.09.04	1、新增英文网页配置界面。 2、新增休眠后串口唤醒功能。	M. T.
1.5	2023.4.20	增添焊接作业指导	Hao

关于我们



销售热线：4000-330-990

公司电话：028-61399028

技术支持：support@cdebyte.com

官方网站：www.ebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西芯大道 4 号创新中心 B333-D347

 **成都亿佰特电子科技有限公司**
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.